




FDV dokument 1223715

Produkt: Brann S57/100 veggboks stender
El-nummer: 1223715
Vareno: 4512
EAN: 7020160451217
Pakningsant.: 25
Farge: Rød



Produktbeskrivelse: ELKO brannboks med stenderfeste. Godkjent for brannklassifiserte vegger EI30, EI60 og EI90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med sort pusselokk og propper.

NB : Hulltakning for veggboxen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt. Sentrering av veggboxen i boret hull skal tilstrebes.

Veggbox for enkel- eller dobbel plate eller panel. Festeringen er teleskopisk selvjusterende, festeskruene bør festes for hånd, eller med lavt turtall på skrudrillen, slik at låsemekanismen låser ringen. Veggboxen er sammenbyggbar, og har et stort tilbehørssortiment. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk og propper. Leveres med stenderfeste.

Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling, Ø71mm, dybde 57mm
Festeskruer 60mm cc.
Materiale : halogenfri, flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 °C
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199
For mer info, se Godkjenningsdokumenter under hvert produkt på www.elko.no
Hullfres: 73mm

ELKO AS


E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01