




FDV dokument 1223718

Produkt: Brann S57/100 1.5 stender
El-nummer: 1223718
Vareno: 4515
EAN: 7020160451514
Pakningsant.: 25
Farge: Rød



Produktbeskrivelse: ELKO brannboks 1,5 med stenderfeste. Godkjent for brannklassifiserte vegger EI30, EI60 og EI90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med sort pusselukk og propper.

NB : Hulltakning for veggboxen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt. Sentrering av veggboxen i boret hull skal tilstrebes.

Innfelt veggbox for 1,5 stikkontakter. For enkel eller dobbel gipsplate. Ved bruk med dobbel gips brukes 6mm utforingsring som bygges sammen (1223709).

Eventuelt kan støtteplaten og stenderfestet fjernes, og boksen festes på alternativ måte. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselukk og propper. Ved utboring av hull til 1 1/2 boksen brukes mal for utfresning El.nr.: 88 147 57. Det er påmontert stenderfeste. Veggboxen må benyttes til den nye lavtbyggende innfelte doble stikkkontakten (El.nr 15 11536-38 og 1510702).

Tekniske spesifikasjoner: Brannboks for innfelling
Ø: 71mm
Dybde: 57mm
Festeskruer 60mm cc.
Materiale : halogenfri, flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 °C
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199
For mer info, se Godkjenningsdokumenter under hvert produkt på www.elko.no
Hullfres: Max 74mm


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingsskjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01