

# Montasje- og bruksveiledning Nr. 22012007-1

## "NEBBSKAPET" type A, B og C tomme

### Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom iht IP20, montasje påvegg eller innfelt. Omgivelsestemp. -5 til + 40 gr C. Beregning av termisk belastning i skapet kan utføres i.h.t EN60890 basert på bestykning.

Kan anvendes som montasjeskap eller som sikringskap for instruert- eller sakkyndig betjening. Kan bestykkes med målerbrett og / eller sikringskinner S1 samt ASD deksler

For skap type C kan dekkplate DP1 (for 3 stk S1 skinner) anvendes som alternativ til ASD deksler

### Veggmontasje

Skapene har festehull som utslagsåpninger i bakvegg og sidevegger

### Dørlås

Ved eventuell venstrehengsling av skapet må "låsebrakett" flyttes til høyre side og festes i preboret hull.

### Jording

Jordingsskinne øverst i skapet anvendes for systemjord og kursjording.

### Tiltrekkingsmomenter skruer:

Jordingsskinne: M5 skruer ( sadel + 4 pkt'er): 2,5 Nm, M4 skruer (20 pkt'er): 2,0 Nm

### Kabelinnføringer

Skapet leveres med følgende kabelinnføringer ( samme i topp og bunn):  
17 stk Ø 16, 3 stk Ø 20, 1 stk Ø25, 1 stk Ø32, 2 stk Ø 40/50

Åpninger 40 / 50 mm er utslagsåpninger, øvrige åpninger er dekket med aluminiumstape. Al-tapen hules med **skarp kniv** på de steder som skal brukes ( Må IKKE slås ut!)

De store utslagsåpningene på 50 mm slås ut fra utsiden når 50 mm åpning er ønsket, Dersom ytterringen skal sitte igjen ( kun 40 mm åpning) slås fra **innsiden** av skapet.

### Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.



Stansefabrikken Fredrikstad AS  
Tel: 69 35 82 00 / Fax 69 35 82 01  
E-post: [fredrikstad@stansefabrikken.no](mailto:fredrikstad@stansefabrikken.no)

Revisjon 26.juni 2007