

AV SAMSVAR

Oppdr. Nr. 19024

Oppdragsgiver	Stansefabrikken Fredrikstad AS Øraveien 23 1630 GAMLE FREDRIKSTAD															
Fabrikant	Stansefabrikken Fredrikstad AS Øraveien 23 1630 GAMLE FREDRIKSTAD															
Gruppe 99 90000	Diverse spesialoppdrag. IP-TESTING															
Modell/type	TS3.5															
Data	IP54. Kategori 1															
Annen spes.	Metallskap, BxHxD; 50x79x20cm. Hengslet dør med to låsepunkter. Utslagsåpninger for skrupakningsnipler i bunn- og topp.															
Angitte produkt(er) er testet i henhold til flg. norm	Standard: EN 60529 :91 + A1 :2000. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).															
Bekreftelse	Nemko bekrefter at ett eksemplar av ovenrevnte produkt er prøvet og funnet i samsvar med tetthetskravene til IP54 etter Standard EN 60529.															
Tilleggsinformasjon	Denne bekreftelsen dekker også følgende typer med samme konstruksjonsmessig utførelse: <table><thead><tr><th>Type:</th><th>Dimensjoner (BxHxD):</th><th>Kapslingsgrad:</th></tr></thead><tbody><tr><td>TS1</td><td>44x57x20cm</td><td>IP54. Kategori 1</td></tr><tr><td>TS2</td><td>44x68x20cm</td><td>IP54. Kategori 1</td></tr><tr><td>TS3</td><td>44x79x20cm</td><td>IP54. Kategori 1</td></tr><tr><td>TS4</td><td>57x79x20cm</td><td>IP54. Kategori 1</td></tr></tbody></table>	Type:	Dimensjoner (BxHxD):	Kapslingsgrad:	TS1	44x57x20cm	IP54. Kategori 1	TS2	44x68x20cm	IP54. Kategori 1	TS3	44x79x20cm	IP54. Kategori 1	TS4	57x79x20cm	IP54. Kategori 1
Type:	Dimensjoner (BxHxD):	Kapslingsgrad:														
TS1	44x57x20cm	IP54. Kategori 1														
TS2	44x68x20cm	IP54. Kategori 1														
TS3	44x79x20cm	IP54. Kategori 1														
TS4	57x79x20cm	IP54. Kategori 1														

Bekreftelsen gir imidlertid ikke rett til bruk av Nemkos navn eller sertifiseringsmerke på produktene.

Dato 11 mars 2004



signatur

Bernt Orderud

Seksjonsleder